



# ข้อหารื้อกฎหมายความปลอดภัย

## ข้อหารื้อกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

**ข้อหารื้อ** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

**หน่วยงานที่หารื้อ** สถานประกอบการเอกชน

**หน่วยงานตอบข้อหารื้อ** กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

**ประเด็นข้อหารื้อ** ๑. จากแบบอาคาร New Warehouse ของบริษัทฯ ซึ่งได้แนบมา ๑) หน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ กำหนดเส้นทางหนีไฟของอาคาร New Warehouse เป็นไปตามเส้นสีเขียว ๒) กำหนดเส้นทางวิ่งของรถยกและรถบรรทุกเป็นตามทางสีเหลือง ได้ข้อหารื้อว่าประตูห้อง Office LG (มีพนักงานทำงาน ๕ คน) และประตูห้อง Sorting Rom ( มีพนักงานทำงาน ๒๕ คน) จะต้องเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วรรคสาม ที่วางหลักไว้ว่าประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ กับต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูเปิดออก หรือไม่

๒. ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง วางหลักไว้ว่า ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทาง นั้น ได้ข้อหารื้อว่า หน่วยงานความปลอดภัยของผู้ขอหารื้อ กำหนดเส้นทางหนีไฟ ของอาคาร New Warehouse เป็นตามเส้นสีเขียว ถูกต้องหรือไม่

### **ข้อกฎหมาย**

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง

ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ ในขณะที่มีลูกจ้างทำงาน

### **ตอบข้อหารื้อ**

กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้พิจารณาประเด็นข้อหารื้อกฎหมายของผู้ขอหารื้อ เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประเด็นที่หารื้อมา ดังนี้

**ประเด็นหารื้อแรก** ประตูห้อง Office LG (มีพนักงานทำงาน ๕ คน) และประตูห้อง Sorting Rom (มีพนักงานทำงาน ๒๕ คน) จะต้องเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วรรคสาม ที่วางหลักไว้ว่าประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ กับต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูเปิดออก หรือไม่ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับแบบอาคาร New Warehouse ของผู้ขอ



# ข้อหารื้อกฎหมายความปลอดภัย

หารื้อ ซึ่งได้กำหนดเส้นทางหนีไฟของอาคาร New Warehouse เป็นไปตามเส้นสีเขียว และกำหนดเส้นทางวิ่งของรถยก และรถบรรทุกเป็นตามทาง สีเหลือง ประกอบกับให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าอาคารโกดังดังกล่าวเป็นลักษณะอาคารชั้นเดียว มีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในด้วยการกั้นเป็นห้องสำหรับเป็นพื้นที่ให้ลูกจ้างทำงานจำนวน ๒ ห้อง ได้แก่ ห้อง Office LG และห้อง Sorting Rom ซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งระหว่างแนวเส้นทางหนีไฟตามเส้นแสดงสัญลักษณ์สีเขียว โดยมีการใช้ประตูหลักสำหรับเป็นทางเข้า - ออกห้องทำงานเป็นชนิดบานเปิดเข้าสู่ภายในห้อง ประกอบกับผู้ขอหารื้อกำหนดว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้พนักงานซึ่งทำงานอยู่ภายในห้อง Office LG และห้องทำงาน Sorting Rom ต้องใช้เส้นทางหนีไฟหลักด้านหน้าห้องทำงานนั้น ๆ สำหรับเป็นเส้นทางหนีไฟไปตามแนว และทิศทางสัญลักษณ์สีเขียว เพื่อออกไปสู่ประตูหนีไฟในเส้นทางออกสุดท้ายที่สุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยตามข้อ ๘ วรรคสาม ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นว่าประตูห้องทำงานตามแบบแปลนที่มีประตุนั้นมีใช้ประตูในเส้นทางหนีไฟตามข้อ ๘ วรรคสาม ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่เป็นประตูซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางหนีไฟ จึงมีเข้าข่ายว่าเป็นประตูในเส้นทางหนีไฟที่ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีกรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของเส้นทางหนีไฟ กับต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานเปิดออกแต่อย่างใด

**ประเด็นหารื้อที่สอง** หน่วยงานความปลอดภัยของผู้ขอหารื้อ กำหนดเส้นทางหนีไฟ ของอาคาร New Warehouse เป็นตามเส้นสีเขียว ถูกต้องหรือไม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง วางหลักไว้ว่าให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทาง นั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบแบบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดเส้นทางหนีไฟของอาคารโกดังเพื่ออพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยไว้แล้วสามเส้นทางดังปรากฏในแบบแปลนเห็นว่าเป็นการสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๘ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามแม้ผู้ขอหารื้อได้กำหนดจำนวนเส้นทางหนีไฟไว้จำนวนไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด เห็นว่า จำเป็นต้องนำประเด็นกรณีเส้นทางหนีไฟนั้นสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาทีด้วยหรือไม่ ซึ่งหากพบว่า ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดสมควรจะต้องวิเคราะห์และทบทวนข้อบกพร่องเพื่อประกอบการพิจารณาการกำหนดแนวหรือจำนวนเส้นทางหนีไฟให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๔/๖๓๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

## สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน  
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  
๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒