



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย

ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อหาเรียก กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานที่หาเรียก สถานประกอบการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาเรียก กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาเรียก ผู้ขอหาเรียกได้หาเรียกว่า ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ จะต้องเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงทุก ๕ ปี หรือไม่ ถ้าผู้ผลิตไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ และถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาพดีปกติ

ข้อกฎหมาย

๓.๑ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด

(๕) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ ครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย ตรวจได้ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย

ตอบข้อหาเรียก เมื่อพิจารณาข้อกำหนดภายใต้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เห็นว่าในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ (๑) และ (๕) ได้กำหนดให้สถานประกอบการกิจการต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ตามประเภทของเพลิง และต้องเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด และต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๖ เดือนต่อ ๑ ครั้ง รวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต แต่มิได้ระบุว่าจะต้องเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงที่บรรจุในถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกที่ปี บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ในส่วนของกฎหมายอื่น ๆ บริษัทต้องพิจารณาตรวจสอบว่าประเภทกิจการของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานอื่นใดก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานนั้น เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายว่าด้วยการบริการการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๔/๒๑๓๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒