



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย

ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อหาเรียก กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานที่หาเรียก สถานประกอบการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาเรียก กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาเรียก ผู้ขอหาเรียกได้หาเรียกข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบประตุนิไฟภายในอาคารของ บริษัทฯ ว่าสอดคล้องตามเจตนารมณ์ในข้อ ๘ ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๔๔๔

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวางประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตู เปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทำงาน

ตอบข้อหาเรียก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าภายในอาคารการผลิตของผู้ขอหาเรียกประกอบด้วยห้องทำงานของแต่ละส่วนงาน ซึ่งมีประตูระหว่าง ห้องทำงานกับทางเดินหลักจำนวนมาก และได้กำหนดให้ทางเดินหลักเป็นเส้นทางหนีไฟด้วย โดยที่ประตู ในแต่ละห้องทำงานเปิดปิดเป็นแบบเลื่อนซ้ายและขวา ผู้ขอหาเรียกได้ให้เหตุผลการออกแบบประตูเป็นแบบบานเลื่อนเนื่องจากหากออกแบบประตูเป็นแบบเปิดจากด้านในออกมาทางเดิน จะทำให้มีความเสี่ยงต่อผู้สัญจรในเส้นทางเดินหลักดังกล่าว อันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและแบบแปลนที่แนบมาเท่าที่ปรากฏประกอบกับข้อกฎหมายแล้ว



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย

-๒-

กรมฯ มีความเห็นว่า ประตูกั้นที่ผู้ขอหาข้อได้มีประตูกั้นมาขึ้นนั้น เป็นประตูซึ่งอยู่ระหว่างห้องทำงานของแต่ละส่วนงานและใช้เป็นทางเดินหลักและกำหนดให้ทางเดินหลักเป็นเส้นทางไปสู่ทางหนีไฟหลักด้วย ถือได้ว่าเป็นประตู ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางเพื่อไปสู่ทางหนีไฟหลักแต่มีใช้ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟ

ดังนั้น จึงไม่สามารถนำมาพิจารณาเปรียบเทียบได้ว่ามีความสอดคล้องกับประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟที่ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้นและเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ กับต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางการให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการติดตั้งประตูระหว่างห้องทำงานซึ่งใช้เป็นประตูทางเข้าออกดังกล่าวนี้ มีความเห็นว่าจะต้องสามารถเปิดออกได้ในกรณีฉุกเฉินจริง ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินไม่ส่งผลกระทบต่อขนาดของช่องทางหนีไฟไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้อพยพหนีไฟ ทั้งนี้ กรณีสถานประกอบการมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานของอาคารต้องได้รับคำแนะนำการติดตั้งประตูให้เหมาะสม โดยคำนึงเรื่องความปลอดภัยและตรงตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งาน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจใช้แนวทางการออกแบบและติดตั้งระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานและการป้องกันอัคคีภัย ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

ทั้งนี้กรณีประตูทางออกสุดท้ายในเส้นทางหนีไฟของผู้ขอหาข้อนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ขอหาข้อได้จัดให้มีประตูสุดท้ายก่อนออกสู่ภายนอกอาคารเป็นประตูเหล็กมีความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ที่สามารถเปิดได้จากด้านในโดยการผลักออกเท่านั้น ไม่มีธรณีประตู ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือทำให้เปิดออกไม่ได้ขณะที่มีลูกจ้างทำงาน ตลอดจนมีป้ายประตูหนีไฟส่องสว่างบริเวณด้านบนของประตู ประกอบกับแม้ผู้ขอหาข้อ ได้กำหนดการใช้ประตูสำหรับห้องทำงานเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทบานเลื่อนภายในห้องทำงานซึ่งมี ๓ ลักษณะ คือ เปิดแบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ ประตูกึ่งอัตโนมัติต้องกดสวิทช์ประตูก่อน และประตูธรรมดาใช้การเปิด - ปิด ด้วยแรงคนผลัก และประเภทที่เป็นประตูบานสวิงมีลักษณะเป็น ๒ บาน โดยต้องใช้แรงคนผลักออกไปด้านนอก สามารถเลือกใช้ได้ ๒ เส้นทาง พนักงานสามารถที่จะเลือกใช้ประตูที่ใกล้ที่สุดไปสู่เส้นทางหนีไฟเพื่อไปยังประตูหนีไฟสุดท้ายก่อนออกนอกอาคารก็ตาม ซึ่งผู้ขอหาข้อได้มีมาตรการหรือวิธีปฏิบัติสำหรับลูกจ้าง มีการอบรมชี้แจงพนักงานใหม่และพนักงานเก่าให้ทราบข้อปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ และวิธีปฏิบัติ กรณีประตูอัตโนมัติไม่มีกระแสไฟฟ้า รวมถึงจัดทำป้ายชี้แจงข้อปฏิบัติดังกล่าว ไว้บริเวณใกล้เคียงประตู รวมทั้งมีการให้ความรู้ มีการฝึกซ้อมและจำลอง



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย

-๓-

สถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและต้องตัดกระแสไฟฟ้าหรือไฟฟ้าดับ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะใช้เวลาในการอพยพออกไปสู่เส้นทางหนีไฟสุดท้ายและออกไปสู่ภายนอกอาคารภายในเวลา ๓ นาที และได้จัดเส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยโดยปราศจากสิ่งกีดขวางให้สามารถเปิดได้เองโดยสะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา หากสถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกจ้างจริงตามที่ปรากฏในข้อเท็จจริง กรมฯ มีความเห็นที่สอดคล้องกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรณีประตุสุดท้ายก่อนออกสู่ภายนอกอาคารตามที่ผู้ขอหารือ ได้จัดไว้ดังกล่าวนี้เป็นประตุที่มีความหมายตามข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งถือได้ว่าผู้ขอหารือ ได้มีการดำเนินการสอดคล้องตามข้อ ๘ ในกฎกระทรวงฯ

หมายเหตุ

อ้างอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๔/๓๙๑๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน
กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒