



ข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยฯ



แรงงานปลอดภัย
สุขภาพอนามัยดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ข้อหารือ การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙

หน่วยงานที่หารือ สถานประกอบกิจการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหารือ ค่ามาตรฐานค่าความเข้มของแสงสว่างในงานธุรการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ต้องมีความความเข้มแสงสว่างเท่าใด

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๕ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๓) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน

ฯลฯ

ตารางที่ ๓ แนบท้ายกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน สำหรับงานสำนักงาน ดังนี้

๑.๑ ห้องคอมพิวเตอร์ กำหนดให้งานบันทึกข้อมูล ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลักซ์ และบริเวณที่แสดงข้อมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ์) ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลักซ์

๑.๒ ห้องธุรการ กำหนดให้งานพิมพ์ดีด การเขียน การอ่าน และการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลักซ์ และการทำงานที่สืบทอดขึ้นงานกับสืบทอดพื้นผิวกลมกลืนกัน ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลักซ์

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อหารือ ดังนี้

๑. สำหรับกรณีการทำงานใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักซึ่งปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึก ข้อมูล ความเข้มแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างทำงานต้องมีความเข้มแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลักซ์ หรือกรณีที่การทำงานใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นหลัก นายจ้างต้องจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ลักซ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ ประเภทงานสำนักงาน (บันทึกข้อมูลและบริเวณที่แสดงข้อมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ์))

๒. กรณีที่พนักงานทำงานในสำนักงานทั่วไปที่ใช้ที่คอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นช่วงๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เช่น งานพิมพ์ดีด งานสารสนเทศ งานจัดทำรายงาน ฯลฯ ที่ต้องใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือและติดตั้งอยู่บนโต๊ะทำงาน นายจ้างต้องจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ ลักซ์ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ ประเภทงานสำนักงาน ห้องธุรการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ (๓) แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๘๐๘๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๕๗๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๖