บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

รหัสเครื่องตรวจจับควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกตึ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	

ภาพเครื่องตรวจจับควัน

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

*- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน**ทุกปี** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง*

-หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที