



บ่อहारือกกฎหมายความปลอดภัยฯ



สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ข้อหาหรือ การจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานที่หาหรือ สถานประกอบกิจการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาหรือ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาหรือ บริษัทฯ มีหัวจ่ายน้ำสำรองของทางหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอยู่ใกล้กับบริเวณ โรงงานจำนวน ๒ จุด รวมถึงบ่อน้ำบาดาลภายในบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมน้ำสำรอง ภายในโรงงานอีกหรือไม่

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ส่วนภูมิภาค ประกอบกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีลูกจ้างจำนวน ๘๓ คน

๒. จากการประสานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการเพิ่มเติมจากสถานที่จริง ตามที่บริษัทฯ จัดส่งรูปภาพมาเพื่อใช้ในการประกอบข้อหาหรือ และพบว่าเป็นประตุน้ำประปาของการประปาสวนภูมิภาค

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ฯลฯ

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ที่สามารถดับเพลิงขึ้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อย่างน้อยให้ประกอบด้วย

(๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือมีแต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ให้จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ำ ที่สำรองต่อพื้นที่อาคารตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ สำหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลาย หลังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้

ฯลฯ

ตอบข้อหาหรือ หน่วยงานที่ตอบข้อหาหรือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ ตอบข้อหาหรือ ดังนี้

๑. กรณีสถานประกอบกิจการที่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการซึ่งอยู่ไม่ไกล จากสถานประกอบกิจการ เช่น ในระยะ ๒๐-๕๐ เมตร ไม่ต้องจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒ (๑) ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทฯ พบว่ามีได้มีท่อน้ำดับเพลิงของราชการ ที่อยู่ใกล้บริษัทฯ เนื่องจากหัวจ่ายน้ำสำรองที่บริษัทฯ อ้างถึงเป็นประตุน้ำประปาของการประปาสวนภูมิภาค



ข้อหารื้อกฎหมายความปลอดภัยฯ



แรงงานปลอดภัย
สุขภาพอนามัยดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ำที่สำรองตามที่
กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสำนักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๗๑๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงนิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๖