



กองความปลอดภัยแรงงาน

อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร 0 2448 9128 - 39 www.oshthai.org

ข้อหาหรือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อหาหรือ

การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานที่หาหรือ

สถานประกอบกิจการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาหรือ

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาหรือ

สามารถใช้แบบรายงาน “เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า” และ “รายงานการตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม” ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนแบบรายงาน “บันทึกผลการตรวจสอบและ
รับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้หรือไม่ และต้องแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบ
ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ภายใน ๑๕ วัน ต่อหน่วยงานของกรมฯ หรือไม่

ข้อกฎหมาย

๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดทำ
บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตอบข้อหาหรือ

หน่วยงานที่ตอบข้อหาหรือ พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หาหรือ ดังนี้

ตามประกาศกรมฯ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้า และจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามแบบที่กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกำหนด และตามประกาศกรมฯ ข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดว่าในกรณีได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าฯ ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ ให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้ ดังนั้น หากได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าฯเป็นไปตามประกาศกรมฯ ข้อ ๒
วรรคสองโดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ บริษัทฯ ก็อาจใช้แบบการตรวจสอบฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนแบบ
การตรวจสอบฯ ตามประกาศกรมฯ ได้ และตามประกาศกรมฯ ข้อ ๓ กำหนดให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบ
ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ ดังนั้น จึงมี
หน้าที่ต้องแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศกรมฯ แต่อย่างไรก็ตาม หากได้ดำเนินการ
ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าฯ เป็นไปตามประกาศกรมฯ ข้อ ๒ วรรคสอง โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ
ดังนั้น สามารถส่งแบบการตรวจสอบฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนแบบการตรวจสอบฯ ตามประกาศกรมฯ ได้

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๔/๓๖๓๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๔

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒