



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย

ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อหาเรียก ข้อหาเรียกกฎหมาย เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานที่หาข้อหา สถานประกอบการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาเรียก กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาเรียก ผู้ขอหาเรียกได้ขอหาเรียกเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยการติดตั้งตัวนำล่อฟ้าชนิด Prevelectron ซึ่งตัวนำล่อฟ้า AIR TERMINAL ESE TYPE เป็นแบบแท่งตัวนำอีเอสอี (Early Streamer Emission) ว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่

ข้อกฎหมาย ข้อหาเรียกกฎหมาย เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๒๙

ข้อ ๒๐ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจัดระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Nation Fire Protection : NFPA) หรือมาตรฐานคณะกรรมการระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical Commission : ICE) หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ไว้ที่สถานประกอบการ อาคาร ปล่องควัน รวมถึงบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟฯ

ตอบข้อหาเรียก ประเด็นที่ ๑ มีความเห็นว่าตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ ๒๐ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจัดระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Nation Fire Protection : NFPA) หรือมาตรฐานคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical Commission : ICE) หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ไว้ที่สถานประกอบการ อาคาร ปล่องควัน รวมถึงบริเวณ



ข้อหารื้อกฎหมายความปลอดภัย

-๒-

ที่มีถึงเก็บของเหลวไวไฟ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และมีได้มีข้อกำหนดการยกเว้นแต่อย่างใด ดังนั้นในกรณีผู้ขอหารื้อ มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยการติดตั้งตัวนำล่อฟ้าชนิด Prevelectron ซึ่งตัวนำล่อฟ้า AIR TERMINAL ESE TYPE เป็นแบบแท่งตัวนำไอเอสอี (Early Streamer Emission) ซึ่งการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยวิธีและตัวนำล่อฟ้าดังกล่าวตามข้อมูลที่ท่านชี้แจงประกอบข้อหารื้อมานั้นเป็นระบบที่มีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่ระบุในข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ เห็นว่า ผู้ขอหารื้อต้องพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีความสอดคล้องกับระบบใดระบบหนึ่งดังที่มีตามระบุในข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กล่าวคือ ระบบป้องกันฟ้าผ่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Nation Fire Protection : NFPA) หรือมาตรฐานคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical Commission : ICE) หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ไว้ที่สถานประกอบกิจการ อาคาร ปล่องควัน รวมถึงบริเวณที่มีถึงเก็บของเหลวไวไฟ

หมายเหตุ

อ้างอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๔/๓๙๐๙
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน
กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒