

บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส:

ชนิด:

ขนาด:

สถานที่ติดตั้ง:

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ			
2	ประเก็นหน้าवालต่างๆ			
3	वालทางด้านดูด (foot valve)			
4	वालทางด้านจ่าย (discharge valve)			
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)			
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)			
7	ระดับน้ำมันเครื่อง			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)			ระบุจำนวน
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์			
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้			
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1			
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2			
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch			ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน			ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch			ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์			
	-แรงดันน้ำมันเครื่อง			
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์			
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery			
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)			
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน			
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On /Off)			
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม			
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ โปรดระบุ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง **ทุกเดือน** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที